

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель межведомственной рабочей группы



Ф. И.О.  
«28» октября 2013г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 73 от «28» октября 2013г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа  
с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
(полное юридическое наименование объекта)

446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул.Гагарина, 30, тел.(884673)66123,  
mg.po4ta@yandex.ru, Т.В.Инюшина – директор.  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта** село Малая Глушица,

**2. Вид деятельности** образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**3. Форма собственности объекта** – муниципальная  
федеральная, областная, муниципальная)

**4. Размещение объекта:** отдельно стоящее здание, двухэтажное, организация занимает все два этажа, базовый материал несущих конструкций – железобетонные панели, лестницы - железобетонные  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

**5. Группа периода застройки** – «В» 1986 года постройки  
(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

**6. Количество обслуживающих посетителей в день** – 70 человек

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ**

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическа я величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание
--------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	--	---	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
№72	Знак доступности учреждения	наличие	-		Установить	
	Вход на территорию: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤2,5 см	не более 2,5 см	К, С, О	-	
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	≤1,5 см	-	К, С, О	-	Пешеходных переходов нет
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥5 см	-	К, С, О	-	Пешеходных переходов нет
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥0,8 м	-	С	Обозначить изменения в направлении движения, обозначить вход	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	Сделать тактильную полосу шириной 0,5 м	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	-	
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	-	С	-	Нет светофоров в с.Малая Глушица
	Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	≥120 см	100 см	К, О, С	Увеличить ширину проёма	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	1,40 м	К, О, С	Расширить пути движения	

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 120$ см  не менее 2,0 x 1,8 м	$\geq 120$ см  -	К, О, С	-  Построить горизонтальные площадки	
	- указатели направления движения	наличие	-	К, О, Г	Установить указатели	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие	-	С	-	Нет декоративного ограждения
	Места отдыха	наличие	-	К, О, С, Г	Обустроить	
	<b>Автостоянка для инвалидов</b>					
	Расстояние входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	$\leq 50$ м $\leq 100$ м	62 м	К, О	-	
	Доля машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	1	К, О	-	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К, О	Установить дорожный знак	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К, О	Сделать разметку парковочного места	
	<b>Открытая лестница</b>		-			
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
	Марш лестницы	3-12		О, С		

		<b>ступеней</b>			
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	<b>наличие</b>		С	
	Ширина между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	<b>≥0,3 м</b>		О, С	
	- поручни на высоте	<b>0,85 – 0,92 м</b>		О, С	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	<b>≥ 0,8 – 0,9 м</b>		С	
	<b>Пандус наружный:</b>		-		
	Длина марша пандуса	<b>≤9 м</b>		К, О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	<b>наличие</b>		К, О	
	Уклон	<b>≤ 1/20</b>		К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b>&gt;1,5 м</b>		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- верхнее окончание	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К	
	- нижнее окончание	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	<b>высотой 0,1 м</b>		К, О	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>			
	- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		К, О	

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥0,3 м		К, О		
	- на высоте	0,7 м		К		
	- на высоте	0,85 - 0,92 м		О		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо/входная площадка</b>					
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3x6,5м	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	-	Пандуса нет
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	<b>наличие</b>	-	К, О, С	Установить поручни	Высота входной площадки 8 см
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	+	К, О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	<b>1-2%</b>	+	К, О, С	-	
	Навес	<b>наличие</b>	+	К, О, С	-	
	Водоотвод	<b>наличие</b>	-	К, О, С	Установить	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥1,0 м	-		-	Турникеты не установлены.
	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	-			
	Поверхности покрытий должны	<b>наличие</b>		О, С		

	быть твердыми, не допускать скольжения при намокании					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	<b>60 см</b>		С		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	<b>наличие</b>		С		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>		О		
	- на высоте	<b>0,85 – 0,9 м</b>		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	<b>≥ 30см</b>		С		
	Поручни округлого сечения	<b>0,04 – 0,06 м</b>		Г, С, О		
	<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>	-		Установить	
	Ширина марша	<b>≥100 см</b>		К		
	Уклон	<b>≤1/12</b>		К		
	Высота одного подъема	<b>≤80 см</b>		К		
	Разворотные площадки:					
	- внизу	<b>≥1,5 x 1,5 м</b>		К		
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80см)	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>		К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		
	- на высоте	<b>0,7 м</b>		К		
	- на высоте	<b>0,85 – 0,9 м</b>		О		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	<b>≥30 см</b>		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать	<b>наличие</b>		К, О		

	скольжения при намокании					
	<b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	-	К, О		
	<b>Тамбур</b>					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкци и (1,5 -1, 8) x 2 м	1,5x2,40 м	К	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		Р	К, О	-	
	- ширина проема в свету	$\geq 1,2$ м	1м	К	Замена дверей	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 1,4$ см	15 см	К	Устранение порога	

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Коридоры/холлы</b>		+			
	Ширина пути движения в одном направлении	$\geq 1,5$ м	1,6м	К	-	Потребуется полная реконструкция здания
	Ширина пути движения при встречном направлении	$\geq 1,8$ м	1,6 м	К	-	Потребуется полная реконструкция здания

	Ширина перехода в другое здание	$\geq 2$ м	-	К	-	Нет перехода
	Разворотные площадки	$\geq 1,4 \times 1,4$ м	-	К	Создать	Развернуться можно только на лестничных площадках в зале ожидания
	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>	-	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж		К		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	$\leq 10$ см	-	С		Навесного оборудования нет
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	<b>60 см</b>	-	С	Сделать контрастно окрашенную полосу перед поворотом и дверями шириной 60 см	
<b>Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	<b>60 см</b>	-	С	Сделать тактильную полосу шириной 60 см.	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	Сделать желтую контрастную окраску крайних ступеней	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	О,С	Установить	
	На высоте	<b>0,85 – 0,9 м</b>	-	О, С	Установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 30$ см	-	О, С	Установить	
	<b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)		-			



	<b>Лифт пассажирский</b> к зоне оказания услуги	<b>наличие</b>	-			Лифта нет
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,7 \times 1,5$ м		К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м		К		
	- Поручни	<b>наличие</b>		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>		С		
	Знак доступности	<b>наличие</b>		К, С		
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>	<b>наличие</b>	-			Пандуса нет
	ширина марша	$\geq 1$ м		К		
	уклон	<b>Не более 1/12</b>		К		
	Разворотная площадка внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни двухсторонние непрерывные:	<b>наличие</b>		К, О		
	- на высоте	<b>0,7 м</b>		К		
	- на высоте	<b>0,85 – 0,9 м</b>		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 30$ см		О, С, К		
	<b>Пандус переносной</b>	<b>наличие</b>	-	К		Нет
	<b>Подъемник для инвалидов:</b>	<b>наличие</b>	-	К		Нет
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)	<b>наличие</b>		К, О		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  
(в зависимости от сферы деятельности)**

<b>№ помеще ний по</b>	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Норматив доступности, установленный</b>	<b>Фактически я величина, наличие</b>	<b>Категория для которых установлен</b>	<b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,</b>	<b>Примечание</b>
----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>		-			
	Высота рабочей поверхности	<b>80 – 110 см</b>		К		
	Габариты зоны обслуживания	<b>90 x 150 см</b>		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	<b>Обслуживание в кабинете</b>					
	Ширина проема двери в свету:	<b>≥90 см</b>	90 см	К, О	-	
	Габариты зоны сидения-глубина	<b>≥120 см</b>	120 см	О	-	
	Зона для кресла-коляски	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	1,5x1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>60 – 80 см</b>	65 см	К, О	-	
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>		-			
	<b>Ширина полосы движения</b>	<b>≥120 см</b>		К, О		
	<b>Высота оборудования (стеллаж, прилавок)</b>	<b>80 – 110 см</b>		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>		-			
	Ширина x глубина	<b>≥ 1,6 x 1,8 м</b>		К		
	Место для сидения	<b>наличие</b>		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	<b>Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.)</b>		-	К, О		
	Доля мест для колясочников	<b>≥ 2 %</b>		К		

	Ширина прохода к месту для колясочника	$\geq 120$ см		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 1$ шт.	-	Г		

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел	наличие	-		создать	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К, О		
	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	$\geq 90$ см	-	К		
	Открывание дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
	Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	-	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 90$ см		К		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	• крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина с опорным поручнем	наличие	-	К, О		

- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К		
- высота раковины с опорным поручнем	75 – 85 см наличие	-	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С		

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	+	С	-	
	<b>Надписи:</b>	наличие	+	С, Г	-	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,5 м	К, С, Г	-	
	высота прописных букв	$\geq 7,5 \text{ см}$	7,5 см	С	-	
	освещенность	наличие	+	С	-	
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	-	С	Установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, С	Установить	
	высота прописных букв	$\geq 7,5 \text{ см}$		С	Установить	

	освещенность	наличие	+	С	-	
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	-	С	Установить тактильные средства информации	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	Установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С	Установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	Лифта нет
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	Установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	Установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	Установить	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	Установка речевых информаторов, маячков	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	Установить	Нет необходимости
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	Установить	Нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	Установить	

## 7. ВЫВОДЫ

**Территория, прилегающая к объекту не доступна только для всех категорий маломобильных групп населения.**

**Входная группа доступна гражданам с категорией Г. При устранении порогов, установки водоотвода, увеличении глубины входной, обустройстве лестницы и пандуса площадки входная группа здания будет доступна О, К, С.**

**Внутренние помещения и пути движения доступны гражданам с категориями Г, О. В виду узких коридоров помещение недоступно категории К.**

Зона оказания услуг доступна гражданам с категориями Г,С, при замене дверей на двери шириной 90 и более см зона оказания услуг будет доступна – О, К.

Санитарно-гигиенические помещения требуют полной реконструкции по условиям доступности для категорий С, О, К, сейчас помещения доступны гражданам с категориями Г.

Средствами информации и телекоммуникации не обеспечены все категории маломобильных групп населения.

«Представитель рабочей группы»  
Завхоз  
(должность)

подпись

(Щеглова М.М.)  
(фамилия, и.о.)

«28 » октября 2013г.

Представитель организации  
Директор ГБОУ ООШ с.Малая Глушица  
(должность)



подпись

(Иношина Т.В.)  
(фамилия, и.о.)

«28 » октября 2013г.

## Приложения

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)