

Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами

№ п / п	Наименование ОО	Наименование контролирующего органа	Номер и дата предписания и наименование нарушений	Срок исполнения предписания и факт устранения нарушений	Причины неисполнения предписания и устранения нарушений
2014 год					
1	ГБОУ ООШ с.Малая Глушица	Отдел надзорной деятельности муниципальных районов Большечерниговский и Большеглушицкий ГУ МЧС России по Самарской области	<p>№ 33/1/1-10 от 12.05.2014г.:</p> <p>1. Во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>2. Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>3. Руководителю обеспечить в случае пожара доступ пожарным подразделениям во все закрытые помещения здания. Ключи от кабинетов (каб. информатики, мастерские, складские помещения) хранить на вахте.</p> <p>4. На объекте с массовым пребыванием людей руководителю</p>	<p>Срок исполнения 31.03.2015г.</p> <p>1. Таблички вывешены.</p> <p>2. На дверях складов нанесены соответствующие надписи.</p> <p>3. Ключи от всех кабинетов находятся на вахте.</p>	

Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами

			<p>организации обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.</p> <p>5.В складском помещении и спортивном зале на светильники установить колпаки (рассеиватели) предусмотренными конструкцией.</p> <p>6.Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>7.Руководителю обеспечить все огнетушители одноразовыми пломбами с индивидуальным номером и датой зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.</p> <p>8.Руководителю обеспечить периодичность осмотра и проверки огнетушителей. Учёт наличия и состояния огнетушителей вести постоянно.</p> <p>9.Провести работы по уточнению сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности (Раздел II (указать ущерб третьим лицам), раздел III (указать все нормативные документы, обязательные для исполнения на данном объекте)).</p>	<p>4.Электрические фонари находятся на вахте.</p> <p>5.Колпаки (рассеиватели) установлены.</p> <p>6.Направление указано.</p> <p>7.На всех огнетушителях стоят соответствующие пломбы.</p> <p>8. Учёт наличия и состояния огнетушителей ведётся постоянно.</p>	
--	--	--	--	---	--

Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами

				9. Данное нарушение не устранено.	9. Нет денежных средств.
		Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области	№ 21-51-198/14 от 12.02.2014г. Нарушен п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации.	Срок исполнения: в течение одного месяца. Все замечания устранены.	
2	СП ГБОУ ООШ с.Малая Глушица	Отдел надзорной деятельности муниципальных районов Большечерниговск ий и Большеглушицкий ГУ МЧС России по Самарской области	№ 33/1/1- от 12.05.2014г.: 1. Во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 2. Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3. На объекте с массовым пребыванием людей руководителю обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре, выполненных в соответствии с ГОСТ. 4. На объекте с массовым пребыванием людей руководителю	Срок исполнения 31.03.2015г. 1. Таблички вывешены. 2. На дверях соответствующие надписи сделаны. 3. Планы эвакуации заказаны в	

Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами

			<p>организации обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.</p> <p>5.Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов.</p> <p>6.Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>7.Провести работы по уточнению сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности (Раздел II (указать ущерб третьим лицам), раздел III (указать все нормативные документы, обязательные для исполнения на данном объекте)).</p>	<p>соответствующей организации.</p> <p>4.Электрические фонари находятся на вахте.</p> <p>5.Акт очистки воздуховодов не составлен.</p> <p>6.Указатель имеется.</p> <p>7.Работа не выполнена.</p>	<p>5.Нет денежных средств.</p> <p>7.Нет денежных средств.</p>
--	--	--	--	---	---

Директор  Инюшина Т.В.

